



**Junta de Castilla y León**

Consejería de Sanidad

**ACTA**  
SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL

Código Y **0417294**

En Rioseco de Tapia, provincia de León, a las 12:00 horas del día 24 / 2 / 23

D./Dña \_\_\_\_\_ y D./Dña \_\_\_\_\_

Técnico/s de los Servicios de Control Oficial, se persona/n en la industria/establecimiento dedicado a la actividad de R: 3 = Sald

, n.º RGSEAA/REAAL \_\_\_\_\_ denominación comercial Rº Rioseco de

Tapia, nombre/razón social C.K - Senior Gestión S.L.

C/ El Parque n.º 7, con NIF/NIE n.º B-52518198, en presencia de

D./Dña \_\_\_\_\_, con NIF/NIE n.º \_\_\_\_\_, en su condición de

Directora, le requieren para que facilite el servicio y, como consecuencia pone/n de manifiesto los siguientes hechos:

ASUNTO = RD 487/2022, de prevención y control Legionella.  
 Se gira visita de inspección a citado Centro para verificar adecuación de medidas establecidas en acto 21/2/2023. Refido 7 0417 291.  
 - Presente certificado de L+D de fecha 27-7-2022 Deslusa S.L.  
 - Presente informe de Ensayo de Muestra por determinación, a subunidad de Legionella llevada a cabo a fecha 3-11-2022 en. Nete des Nobs 15, Nobs 2 Aret 6 y Nobs 16. Todos negativos (No detectado).  
 - Se observa que han empezado a registrar todos los actuaciones del programa de mantenimiento. Higiene sanitaria de la instalación (T: diaria de acumulador, Purgas semanales, Aperturas temporales y control T: temporales, Aret).  
 - Se mide "in situ" Nobs 12:  
 Clor: 0.84 ppm PH: 6,4 T-Aes: 54°C  
 T-Aes: 11°C  
 T-Acumulador: 64°C Turbidez: 1,59  
 Se comprueba que las deficiencias se han subsanado.

El compareciente manifiesta: \_\_\_\_\_

Y en prueba de conformidad, se levanta este acta, se firma por los presentes, y se hace entrega de un ejemplar.

EL COMPARECIENTE,

EL/LOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL

