

Acta d'inspecció

Data 26/03/2021

Hora inici: 09:00

Hora final:

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

GRANJA ESCOLA L'AURÓ SLL

Nom establiment

GRANJA ESCOLA L'AURÓ SLL

DNI/NIF/NI

Domicili establiment

Casa Auró, CM de Llanera .

Municipi

TORÀ

Codi Postal Telèfon

25750

Adreça de correu

leila@auronatura.org

Autorització / Registre

RSIPAC: [redacted] RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Es realitza visita d'inspecció per comprovar el compliment del programa integrat de control sanitari dels Allotjaments Infantils Juvenils (AIJ).

També es comprova l'aplicació de la normativa del tabac.

Inspector/s

Cognoms i nom: [redacted]

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: RIBES PARERA, LEILA

DNI/NIE: [redacted]

En qualitat de: Representant Legal Empresa

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

Signat digitalment
per [redacted]
DNI: [redacted]
17.99.35 +01'00'

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS.

Adreça de correu electrònic: leila@auronatura.org

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 4 pàgines inclosos els annexos.

Relat dels fets i recull d'observacions

1.FETS

La casa de colònies l'Auró Natura té una capacitat de 40 places. Amb un període d'obertura continuu. Disposen de piscina i estabulari amb diferents tipus d'animals.

1.1.A data d'avui duem a terme el control sanitari de les següents actuacions:

1.1.1. Control de salubritat de les instal·lacions

- Les condicions higièniques sanitàries de l'emplaçament són correctes.

1.1.2. Control de l'aigua de consum

- L'aigua prové de la xarxa municipal (Mancomunitat de Solsona). L'establiment no disposa de dipòsit d'emmagatzematge.
- Els nivells de desinfectant lliure residual en el moment de la inspecció és de: 0.44 ppm.
- Disposen de protocol d'autogestió (PAG).

Es recorda que anualment cal realitzar un anàlisi de control de la xarxa (ACN), i que cada 5 anys aquest es substitueix per un anàlisi de xarxa interna (ACI).

1.1.3. Control sanitari de les instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la y supervisió de l'autocontrol

- La instal·lació d'ACS és d'alt risc.

L'aigua prové de la xarxa municipal, entra a la instal·lació, passa per un filtre UNE-EN-13443-1, i a continuació es distribueix a tota la casa.

L'aigua calenta s'escalfa mitjançant una caldera de biomassa i s'acumula en un acumulador de 1000 l. L'acumulador està situat en un lloc accessible, disposa de boca de mà per accedir al seu interior, i purga inferior. Existeix un circuit de retorn.

- El manteniment el realitza personal propi, així com també una empresa subcontractada (Ambifit).
L'empresa està inscrita al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP), per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Disposen d'un Programa de manteniment higènicosanitari.
- Disposen dels registres que assegurin el compliment del programa de manteniment, tant de la xarxa d'AFCH com d'ACS.
- Disposen d'un registre de les activitats de manteniment que recull les incidències, les activitats realitzades, les dates de parades i engegades tècniques de la instal·lació.
- La instal·lació ha estat subjecte de la revisió periòdica per una entitat de revisió i disposa del certificat de revisió favorable (ECA)
La revisió la realitza l'empresa Article 11 Diversificació en data 30/08/17, i el certificat es va emetre en data 30/08/17. El resultat és conforme.
- El personal responsable del manteniment de la instal·lació disposa de la formació necessària en control i prevenció de la Legionel·la (Mario, Juny 2019).

1.1.3.1. Comprovacions in situ

Es realitzen les següents comprovacions:

Punt	Clor	Tª AFCH	Tª ACS
Acumulador			•60ºC
Punt final	0.44 ppm	22 ºC	41ºC *

* Disposen de vàlvules mescladores a punt terminal.

1.1.4. Control de plagues

- Disposen d'un pla de control de plagues.
- Disposen d'un registre de control i manteniment de insectocutors i mosquiteres realitzat pel personal propi.
- Manifesten que en una freqüència anual, una empresa externa, realitza les tasques de prevenció i control de plagues (Ambifit).

1.1.5. Vigilància i control alimentari

Disposen de cuina pròpia i és el personal propi qui prepara els menús. S'acullen a la guia de minoristes de la Diputació de Barcelona.

1.1.6. Control del compliment de la normativa del tabac

Pel que fa al control de l'aplicació de la normativa tabac, constatem que l'establiment disposa de rètol a l'accés, conforme està prohibit fumar. No trobem indicis de consum de tabac ni de dispositius susceptibles d'alliberament de nicotina i similars.

2. NO CONFORMITATS DETECTADES

Durant la inspecció a data d'avui es detecten les següents no conformitats:

NC 1. Manca la documentació que acrediti la neteja i desinfecció dels circuits d'AFCH, ACS i punts terminals.

Disposen del contracte anual amb Ambifit, i la responsable assegura que van venir el mes de gener a realitzar la neteja i desinfecció.

NC 2. Reviso la informació dels al·lèrgens que disposen en forma de taula i caldrà actualitzar tots els al·lèrgens no declarats (sulfits en hamburguesa o mandonguilles).

NC 3. No aporta acreditació de la formació del personal manipulador.

NC 4. Manca l'anàlisi e control anual d'aigua (ACN).

NC 5. No disposen de la documentació i registres de l'empresa externa de control de plagues.

NC 6. Manquen els registres de neteja de les instal·lacions (lavabos, habitacions, etc.). Disposen dels documents però no s'han posat en funcionament.

La responsable manifesta que degut a la pandèmia no han tingut activitat de lleure.

3. CONCLUSIONS

- Les no conformitats detectades suposen un incompliment de la normativa vigent. Insto als responsables de l'entitat a corregir-les de forma immediata.
- Cal aportar la següent documentació a anna.canal@gencat.cat en un termini de 30 dies:
 - Document acreditatiu de la neteja i desinfecció de la instal·lació d'aigua freda i calenta realitzada per Ambifit.
 - Anàlisi Control de l'aigua (ACN)
 - Documentació de les actuacions realitzades per l'empresa externa de plagues (Ambifit).
 - Formació del personal manipulador.
- S'adjunta a l'actuació el protocol: PROGRAMA INTEGRAT DE CONTROL SANITARI ALS ALLOTJAMENTS INFANTILS I JUVENILS: ASPECTES ADDICIONALS DE CONTROL EN EL MARC DE LA COVID-19.